

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

№ С-FR.ПБ68.В.01799

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001759

Общество с ограниченной ответственностью «Е.П.И. Восток».
Адрес: 142401, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, улица Пугачева, строение 1.
ОГРН: 1057747789483. Телефон: +74965193834, факс: +74965193834.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Alsapan».
Адрес: ФРАНЦИЯ, 67520, 1 Rue de l'Europe, Marlenheim, France.
Телефон: +0388592989, факс: +0388592847.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты древесноволокнистые (ламинат), толщиной от 8 мм до 14 мм, плотностью от 0,80 г/см³ до 1,0 г/см³, облицованные бумагой серий: «Profloor», «Alsafloor», «Homfloor», «Artens», «Roysol», «Florwood», «Resistelic», «Atik», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

55 3630

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

4411 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк ТР № 0005722).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-1099/08-2015 от 25.08.2015 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.РТС.РФ.3600 от 13.08.2015 г., выдан ОС ООО «РосТехСтандарт», рег. РОСС РТС.0002.ОС.АА.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.08.2015 по 24.08.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

Е.А. Антонова

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
(обязательная сертификация)

C-FR.ПБ68.В.01799

№ 0005722

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

А.А. Григорьев
инициалы, фамилия

Е.А. Антонова
инициалы, фамилия